

Feuerwehren in Hochfranken

Sonderregelungen für Nutzung elektronischer Medien im Zusammenhang mit Brandmeldeanlagen

Falls durch den Betreiber der Brandmeldeanlage eine zusätzliche Alarmmeldung an die Feuerwehr elektronisch auf ein Smartphone oder Tablet übermittelt werden soll, so ist innerhalb des Bereichs der ILS Hochfranken vorzugsweise das System „smartryx“ der Firma Schraner zu verwenden.

Schraner GmbH, Weinstraße 45, D-91058 Erlangen
Tel.: 09131-81191-0 / info@schraner.de

Seitens der Stadt Hof sowie der Landkreise Hof und Wunsiedel wurde mit der Firma Schraner eine Vereinbarung hinsichtlich Nutzung und Datensicherheit bei Verwendung des vor genannten Systems hinsichtlich Nutzung und Handhabung durch die jeweiligen Feuerwehren getroffen. Details sind mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Die Endgeräte können ausschließlich über die zuständige Brandschutzdienststelle aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die örtliche Feuerwehr kann über die Firma Schraner nicht direkt auf das System zugreifen. Falls der Anlagenbetreiber nicht mehr die zusätzliche Alarmweitermeldung auf elektronische Medien wünscht, so ist unverzögl. die zuständige Brandschutzdienststelle zu informieren.

Bei Änderungen der Laufkarten (z. B. neue Gebäudegrundrisse usw.) ist ebenfalls der Betreiber verantwortlich, dass auch die Laufkarten der elektronischen Medien unverzögl. aktualisiert werden.

Objektname: _____

BMA-Nr.: _____

Anzahl der elektronischen Laufkarten: _____

Inbetriebnahme / Funktionstest: _____

Feuerwehr

Endgeräte Feuerwehr (Max 5)

Name Endgerät/ OS/ UUID : _____

Name Endgerät/ OS/ UUID : _____

Name Endgerät/ OS/ UUID : _____

Name Endgerät/ OS/ UUID : _____

Name Endgerät/ OS/ UUID : _____

Interne Alarmweitermeldungen durch den Betreiber auf betriebsinterne Systeme mit elektronischen Medien sind von dieser Regelung ausgenommen.